

DETERMINAZIONE N. 114 del 21 AGOSTO 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PINGIUNI CLIMATIZZATORI E LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GENERALE AZIENDA.

CIG: **B2CF9A6EA1**

Visti:

- L'art. 17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda;
- L'art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Remaggi (A.P.S.P) che individua e definisce le competenze del Direttore;
- Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l'acquisto e alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda (C.D.A.) n. 6 del 11/05/2020;
- La Delibera del C.D.A. n. 9 del 13/07/2022 con la quale si conferiva l'incarico di direttore;

Visti altresì

- Il D.Lgs. 36/2023 art. 17 comma 2 *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*

Preso atto che:

- Con determinazioni n. 45 del 04/04/2024 era stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dell'Azienda alla ditta Elettronova S.r.l.;
- Con determinazione n. 109 del 01/08/2024 si è proceduto all'acquisto di n. 26 climatizzatori pinguino per le camere di degenza degli ospiti;
- In molte delle camere risultano assenti prese di corrente in prossimità delle finestre, rendendo impossibile l'accensione degli apparati;
- Al momento della stesura del capitolato, per la sezione manutenzioni straordinarie, non si era a conoscenza delle esigenze subentrate con l'estate relative all'acquisto dei climatizzatori pinguini;
- L'installazione dei nuovi apparati ha evidenziato un problema di tenuta della rete elettrica interna, la quale è stata sottoposta a verifica, da parte del manutentore elettrico, da cui si è evidenziata, secondo quanto comunicato verbalmente al momento della verifica, una strozzatura sui cavi elettrici ed una inadeguata taratura dell'interruttore generale dell'Azienda che determina, in caso di grande assorbimento, una continua interruzione momentanea di elettricità, coi grave rischio per tutti gli apparati elettrici;

Dato atto che:

- il manutentore elettrico si è immediatamente reso disponibile per l'installazione dei climatizzatori pinguino;
- i lavori sia di installazione dei climatizzatori, che di risoluzione della problematica elettrica generale, non sono procrastinabili;

Ritenuto pertanto: Alla luce delle problematiche evidenziate e della disponibilità dimostrata dalla ditta nell'esecuzione immediata del servizio;

Dato atto che il RUP del procedimento è stato naturalmente individuato nella persona del sig. Adolfo Andrea Pecori.

Ritenuto procedere per quanto di competenza;

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA

- 1) **Di affidare** alla ditta Elettronova S.r.l. di Cascina (PI) Viale Europa 70 P.IVA 01482660501 i lavori di installazione dei climatizzatori pinguino nei vari edifici dell'Azienda ed il lavoro di adeguamento di vigilanza sanitaria periodica, preventiva e straordinaria per il personale dipendente dell'Azienda dal 20/08/2024 al 19/08/2027 per un importo di €3.000,00 IVA esclusa .
- 2) **Di dare atto** che il costo di €3.660,00 IVA compresa, relativa ai lavori sopra descritti sarà imputato al centro di costo C800842 "Manutenzione ordinaria impianti" del bilancio 2024.
- 3) **Di Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo per procedere celermente alla esecuzione dei controlli di legge;
- 4) **Di trasmettere** la presente al registro delle Determinazioni anno 2024 e trascritta per gli adempimenti di legge nell'albo pretorio per un termine di 15 giorni.

Il RUP del procedimento
Adolfo Andrea Pecori

Il Direttore
Dott.ssa Chiara Bucalossi